



TÜVRheinland®

DIN CERTCO

Genau. Richtig.

# ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	<b>Grinbold-Jodag GmbH</b> <b>Amerdinger Str. 16</b> <b>89561 Dischingen</b> <b>DEUTSCHLAND</b>
Produkt	Barrierefreie Planungen und Bauten
Typ, Modell	„Toilette für alle“
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-1:2010-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	
Registernummer	P1B131
Gültig bis	2028-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.



2025-11-25  
Dr. Ina Förster  
Zertifizierungsstelle





# ANHANG

## Zertifikat

P1B131 von 2025-11-25

## Technische Angaben

Beschreibung: öffentliche Toilettenanlage „Toilette für alle“

- Zugang erfolgt über den Euro-Schlüssel.
- beidseitig neben dem Toilettenbecken angebrachte Klappgriffe, Toilettenpapierspender, Funktionstasten für Spülung, Notrufauslösung, 3 Kleiderhaken, Abfallbehälter, unterfahrbarer Handwaschplatz mit Einhebel-Armatur, Wasser- und Seifenspender, Papierhandtuchspender und ein für Rollstuhlfahrer nutzbarer Spiegel
- eine klappbare Liege befindet sich im hinteren Bereich des Raumes
- zwei Notruf-Zugtaster mit einem akustischen und optischen Alarm an der Außenseite des Gebäudes

Die vom Rollstuhlfahrer benötigte Bewegungsfläche, um seitlich vom Rollstuhl auf das Becken übersetzen zu können, wird beidseitig realisiert. Der Benutzerraum ist beheizt und zwangsbelüftet.

Abmessungen:

Gesamt: 2,80 m x 4,88 m; Höhe: 2,33 m

Tür: Durchgangsmaße 1,01 m

Bewegungsraum vor WC und Waschtisch: 1,50 m x 1,50 m

Oberkante des WC-Sitzes: 0,46 m

Höhe des Waschtischs: 0,80 m

## Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Dagmar Lautsch-Wunderlich  
Podbielskiallee 19  
14195 Berlin  
DEUTSCHLAND

## Prüfbericht(e)

Gutachten von 2025-10-28

